

Typgodkännandebevis

0280/04

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

FM Mattsson Garda, ettgrepps köksblandare

Innehavare

FM Mattsson Mora Group AB, Box 480, 792 27 Mora.

Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60, organisationsnr: 556051-0207.

E-post: info@fmm-mora.com hemsida: www.fmm-mora.com

Produkt

FM Mattsson Garda köksblandare med låg eller hög pip finns med eller utan anslutning för diskmaskin och med olika typer av höga utloppspipar (Garda I-IV). Blandarna är mjukstängande och har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Flöde i grundutförande är 9 l/min, utloppspiparnas svängbarhet är 110°. Blandarna levereras med 10 mm kopparrör för anslutning eller typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8".

Avsedd användning

Ettgrepps köksblandare för varmt och kallt tappvatten där krav på vattenflöde är mindre än 0,2 l/s.

Handelsnamn

FMM Garda I, FMM nr. 9600, 9601.

FMM Garda II, FMM nr. 9610, 9611.

FMM Garda III, FMM nr. 9620, 9621.

FMM Garda IV, FMM nr. 9630, 9631.

FMM Garda, FMM nr. 9640, 9641.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Drift och installationsanvisning FMM Garda, Rev. 010-15.05. FMM nr 1003188.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr: 210-15-0050. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

FM Mattsson

SP Certifiering 1002
0280/04
enligt handelsnamn
datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapport 3B038309, O6870/254 och O6870/299 från SINTEF.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Modell Garda hänförs till grupp 1.

Modell Garda I-IV hänförs till grupp 2.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2015-09-02.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-08-25.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman