

FM Mattsson Blandarfäste, Ventilfäste och Väggbricka för kopparrör

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Blandarfästen, ventilfästen och väggbrickor för rördimensioner 12 och 15 mm. Produkterna är försedda med packning som komprimeras vid montering mot vägg.

Avsedd användning

Anslutning av blandare och ventiler samt väggbrickor avsedda för genomföring i vägg vid övergång från dold till synlig rörförläggning. Högsta möjliga drifttryck får inte överstiga 1,0 MPa.

Handelsnamn

Blandarfäste.

S600031 och S600032 med c/c 160 mm invändig gänga M26×1,5.

S600037 och S600038 med c/c 150 mm utvändig gänga G3/4".

Ventilfäste.

S600041 och S600042 med invändig gänga G1/2".

Väggbrickor (enkla).

S600045 och S600046 med utvändig gänga G3/8" resp. G 1/2".

Väggbrickor (dubbla).

S600049 och S600050 med utvändig gänga G3/8" resp. G 1/2".

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4 och 6 §§

Typgodkännande C900263 | utgåva 2 | 2026-05-09


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1349071

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten
Utformning

BBR 6:62
BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning blandarfäste c/c 150 Rev. 003 – 2026-03-09 FMM nr. 1007992.
Monteringsanvisning blandarfäste c/c 160 Rev. 003 – 2026-03-09 FMM nr. 1007994.
Monteringsanvisning ventilfäste, enkelt, Rev. 003 – 2026-03-09 FMM nr. 1007996.
Monteringsanvisning väggbrixa, enkelt och dubbelt med c/c 60. Rev. 002 – 2021-04-26 FMM nr. 1008001

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2026-04-20, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora
Tillverkningsenhet 30283.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

FM Mattsson AB
enligt handelsnamn
datum
C900263
✚
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 5P01669-D, 5P01669-19C, P109382 och O100115-1297367-A från RISE
Rapport O6870/819, O6870/136 och 3B0383.32 från Sintef
Rapport 270-0-0040 och 270-0-0158 från DTI
Rapport EUFI29-19006206-T1 från Eurofins Expert Services.

Kommentarer

Produkterna har godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 12 "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för tappvatteninstallationer". Vattenberörda metalldelar är tillverkade av avzinkningshärdig mässingslegering.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-05-12

Giltighet

Giltigt till och med 2031-05-08.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric', is written over a white background.

Stefan Coric