Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

SC0411-16

FM Mattsson, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Produktbeskrivning

FM Mattsson, köksblandare med låg pip finns i utförande med eller utan diskmaskinsavstängning. Blandarna är mjukstängande och har omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr. Blandarna levereras med 110 graders pipsvängstopp och typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med löpmutter 3/8” eller 10 mm slät ände.

Avsedd användning

Ettgrepps köksblandare för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

SILJAN Köksblandare- krom, låg pip, artikelnummer 83200000
SILJAN Köksblandare- krom, låg pip, artikelnummer 83200010
SILJAN Köksblandare med diskmaskinsavstängning- krom, låg pip, artikelnummer 83210000
SILJAN Köksblandare med diskmaskinsavstängning- krom, låg pip, artikelnummer 83210010
MEDICARE köksblandare artikelnummer 32404010
MEDICARE köksblandare kopparrör artikelnummer 32404900

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer	BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4 och 6§§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9):

Installationer av tappvatten	BFS 2024:9, 2 kap. 33§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) [1]:

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se
Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Installationer för tappvatten	BBR 6:62
Varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål	BBR 6.621
Tappvatten	BBR 6:623
Utformning	BBR 6:625

[1] Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Drift- och monteringsanvisning SILJAN ettgreppsblandare och termostatblandare, FMM nr: 100 42 76 - Rev.023 - 26.02.27
Drift- och monteringsanvisning MEDICARE ettgreppsblandare, FMM nr: 101 13 70 - Rev.001 - 26-10-30

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2026-04-20 Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	*enligt handelsnamn*
Löpande tillverkningsdatum	*datum*
Typgodkännandets nummer	SC0411-16
Boverkets inregistrerade varumärke	⍑
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport SBF2016F0168 och SBF2014F0287C från SINTEF
Rapport 5P01669-16B från SP
Rapport 5P01669-17E, O100115-1369616-A och O100115-1369616-B från RISE
Typgodkännande 0224/04 och 1448/87 från RISE

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR 033, daterad 2025-08-21.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822 där blandarna hänförs till grupp 1.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa
Grupp 3: oklassad
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2026-04-21

Giltighet

Giltigt till och med 2031-04-20.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

Stefan Coric

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.