

FM Mattsson 9000XE ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000XE ettgrepps tvättställsblandare finns i flera utförande och med olika tillbehör, se information enligt handelsnamn nedan. Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Blandarnalevereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8" för anslutning.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare för tvättställ avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

9000XE 86500010, Tvättställsblandare
9000XE 86500013, Tvättställsblandare
9000XE 86502010, Tvättställsblandare med kort slang
9000XE 86502013, Tvättställsblandare med kort slang
9000XE 86504010, Tvättställsblandare, Care
9000XE 86509110, Tvättställsblandare, Care med förlängda anslutningsslangar
9000XE 86507110, Tvättställsblandare, LEED 1,7* (flöde 1,5 l/min vid 3 bars tryck)
9000XE 86507113, Tvättställsblandare, LEED 1,7* (flöde 1,5 l/min vid 3 bars tryck)
9000XE 86507310, Tvättställsblandare, LEED 3* (flöde 2,7 l/min vid 3 bars tryck)
9000XE 86507313, Tvättställsblandare, LEED 3* (flöde 2,7 l/min vid 3 bars tryck)
9000XE 86530010, Tvättställsblandare med silpluggventil
9000XE 86530013, Tvättställsblandare med silpluggventil
9000XE 86535010, Tvättställsblandare med pushdownventil
9000XE 86535013, Tvättställsblandare med pushdownventil
9000XE 86504110, Tvättställsblandare, Care LEED 1,7* (flöde 1,5 l/min vid 3 bars tryck)
9000XE 86504310, Tvättställsblandare, Care LEED 3* (flöde 2,7 l/min vid 3 bars tryck)
9000XE 86509010, Tvättställsblandare, Bulk (8650-0010 i flerpack)

* Blandaren är avsedd för installationer där det låga flödet beaktas, t.ex. i offentlig miljö och vid installationer i miljö- och energicertifierade byggnader.

Sista positionen i artikelnumret beskriver ytfinish, 0=krom och 3=borstad krom

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4 och 6§§

Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9) 1:

Installationer av tappvatten BFS 2024:9, 2 kap. 33§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten	BBR 6:62
Tappvatten	BBR 6:623
Utformning	BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FM Mattsson 9000XE ettgreppsblandare, FMM: 100 95 07 - Rev.004 – 2024-09-30

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2026-04-20. Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson AB Östnorsvägen 95, 792 95 Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning/dokumentation och omfattar:

Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

FM Mattsson
handelsnamn
datum
C900912

1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 1151237-F, 1151237-C, 1151237-D och 1211511 från RISE
Rapport EUFI29-22004366-T2 och 392-2021-00066702_KW_EN från Eurofins
Rapport 5-0457/21 från TZW

Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR 033, daterad 2025-08-21.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-11-25.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-08-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric