

## FM Mattsson trädgårdskran, vattenutkastare

Innehavare/Utfärdat för

**FM Mattsson AB**

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

### Produktbeskrivning

Självdrenerande vattenutkastare med inbyggd backventil för montering i vägg, vattenutkastaren uppfyller skyddsmodul EB enligt standard SS-EN 1717. Vattenutkastarna har ratt eller 7 mm kvadratisk axel med nyckel för flödesreglering.

### Avsedd användning

Vattenutkastare för varmt eller kallt tappvatten. Vattenutkastarna har backventil avsedd för tappställe utomhus med möjlighet att koppla slang med anslutning G ½. Vaccumventil ska användas om slang ansluts till vattenutkastaren. Installationen uppfyller då skyddsmodul HB/HD enligt standarden EN1717.

### Handelsnamn

FMM Trädgårdskran med nyckel, för väggjocklek 400 mm, FMM nr. 42930400  
FMM Trädgårdskran med ratt, för väggjocklek 400 mm, FMM nr. 42930410  
FMM Trädgårdskran med nyckel, för väggjocklek 600 mm, FMM nr. 42930600  
FMM Trädgårdskran med ratt, för väggjocklek 600 mm, FMM nr. 42930610  
FMM Trädgårdskran med nyckel, för väggjocklek 1000 mm, FMM nr. 42931000

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4 och 6 §§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) <sup>1</sup>:

Installationer för tappvatten	BBR 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Tappvatten	BBR 6:623, 1:a meningen
Återströmning	BBR 6:624
Utförning	BBR 6:625, 1:a och 4:e stycket


Typgodkännande SC0575-15 | 2026-06-01  
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1349058

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



<sup>1</sup> Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FMM Trädgårdskran 4293/4294, märkt Rev. 005 – 2026.04.13, FMM nr 1007460.

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1349058, daterad 2026-05-25, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.


## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora, Sverige

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson AB
Produktens typbeteckning	Enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	SC0575-15
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport 5P07691, 5P01669-16C och 5P01669-16-1 från SP

Rapport SBF2015F0240 och SBF2013F0241 från SINTEF

Rapport 5P01669-18B, 5P01669-19B, 1160560-2-C, 1160560-3-C och 1297367-C från RISE

## Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR 100, daterad 2023-12-29.

Vattenutkastarna har testats i enlighet med tillämpliga delar av EN 200, EN 15096 och EN 13959. Utmattningstest är utfört enligt SS-EN 200 punkt 12.1 med 200 000 cykler.

Klämringskoppling är godkänd i enlighet med NKB Produktregler nr. 12 "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för tappvatteninstallationer", daterad oktober 1989.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-06-17.

Typgodkännande SC0575-15 | 2026-06-01

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

## Giltighet

Giltigt till och med 2031-05-31.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric