

# Energieffektiv sanitetsarmatur

## FM Mattsson Medicare tvättställsblandare

### Utfärdat till

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

### Energiklassning klass A

Tid att fylla ett 4 liters kärl: 41 sekunder

Energianvändning: 1,1 kWh

### Produktinformation

Blandarmodell	Artikelnummer	Strålsamlare
MEDICARE tvättställsblandare, anslutning med Soft PEX, lång spak, ledbar strålsamlare	32504210	Neoperl 40.6052.00000

### Kommentarer

Certifikat utfärdat enligt, Certifieringsregler energieffektiv sanitetsarmatur 2020-06-18 utgåva 3, efter provningar enligt SS 820000:2020.

### Giltighet

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2036-03-15. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

## Märkning

Energiklassningsmärket ska finnas väl synligt på produkten, produktens förpackning eller i förpackningslåda. Energiklassningsmärket ska innehålla:

- Namn på standard, SS 820 000 för köks- och tvättställsarmatur.
- Certifikatnummer (individnummer).
- Produkt/produktfamilj (Köks-/tvättställs-blandare fabrikat/artikelnummer med strålsamlare fabrikat/artikelnummer.
- Värde på uppmätt energianvändning och fastställd energiklass enligt standard.
- Värde på uppmät tid för att fylla ett 4 liters kärl vid 3 bars distributionstryck för köks- och tvättställsarmatur.

  
Stefan Coric

