

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3685

Utstedt: 17.12.2020

Fornyet: 18.12.2025

Gyldig til: 01.01.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FMM Siljan Flexi og FMM Siljan Duo Flexi ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FMM Siljan Flexi og FMM Siljan Duo Flexi ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning. Leveres både med og uten avstenging for oppvaskmaskin, enten som mekanisk avstenging (DMA) eller elektronisk med sensor (EDMA).

Følgende modeller inngår:

- › 8310-0010 – FMM Siljan Flexi
- › 8311-0010 – FMM Siljan Flexi med DMA
- › 8312-0010 – FMM Siljan Duo Flexi
- › 8313-0010 – FMM Siljan Duo Flexi med EDMA

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

