

Vattenutkastare 4296

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktbeskrivning

Självdrenerande vattenutkastare med backventil och vakuumventil för montering i vägg. Vattenutkastarna är testade och uppfyller krav för motsvarande skyddsmodul HD enligt standard SS-EN 1717 vilket gör dem lämpliga att ansluta slang till utloppet.

Avsedd användning

Vattenutkastare för kallt tappvatten.

Handelsnamn

Vattenutkastare 4296 artikelnummer:

42960400 (L= 400 mm)

42960600 (L= 600 mm)

42961000 (L= 1000 mm)

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkten uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3-6 §§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten

BBR 6:62

Tappvatten

BBR 6:623

Återströmning

BBR 6:624

Utformning

BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Typgodkännande C901496 | utgåva 1 | 2026-03-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1349492

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning_1011465_Vattenutkastare 4296_20260309_Rev001

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1349492 daterad 2026-03-18 Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 79295 Mora, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning/dokumentation och omfattar:

Innehavare
Produkts typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

FM Mattsson
Vattenutkastare 4296
datum
C901496
T
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport O100115-1342845-A, O100115-1342845-B och O100115-1342845-C

Rapport EUFI29-26000164-T1 från Eurofins

Typgodkännande 2244/89 från RISE

Kommentarer

Vattenutkastarna har testats i enlighet med tillämpliga delar av SS-EN 17821:2023, SS-EN 1213 och SS-EN 15096:2020.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-03-19.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric

Typgodkännande C901496 | utgåva 1 | 2026-03-20

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering