

Till FM Mattssons tryckbalanserade termostatblandare 9000-serien, Garbo, Origo och Garda.

Blandare 160 c/c

- **Stäng huvudkranen** och demontera blandaren.


- Skruva lös anslutningsnipplarna.

På 150-153 c/c-blandarna är de vänstergängade.

- Byt backventilerna som sitter inne i anslutningsnipplarna.

- Återmontera nipplarna och blandaren.

- Öppna huvudkranen.



Blandare 40 c/c

40 c/c-blandare behöver inte de-monteras.

Men stäng huvudkranen!

Backventilerna är placerade inne i inloppsnipp-larna. Lossa inloppsrören och skruva ur inloppsnipplarna (insex 10).

- Byt backventilerna och återmontera nipplar och rör.
- Öppna huvudkranen.

