

FM Mattsson Siljan ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Produktbeskrivning

FM Mattsson Siljan ettgrepps köksblandare med hög pip finns i flera utförande, med och utan diskmaskinsavstängning samt olika flödes- och anslutningsalternativ. Modell 8301 finns i utförande med ledbar strålsamlare. Blandarna är mjukstängande och har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär, utloppspipens svängbarhet är inställbar för 60°, 85°, 110° eller 360. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med löpmutter 3/8", 10 mm slät ände.

Avsedd användning

Ettgrepsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Artikelnr	Beskrivning
83000000	SILJAN köksblandare Krom, ansl. slät ände Ø10 mm
83000010	SILJAN köksblandare Krom, ansl. lekande G3/8
83010000	SILJAN köksblandare DMA Krom, ansl. slät ände Ø10 mm
83010010	SILJAN köksblandare DMA Krom, ansl. lekande G3/8
83013000	SILJAN köksblandare DMA Krom, ledbar strålsamlare, ansl. slät ände Ø10 mm
83013010	SILJAN köksblandare DMA Krom, ledbar strålsamlare, ansl. lekande G3/8

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8) ¹:

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4§ och 6§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ²:

Installationer för tappvatten*	BBR 6:62
Varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål	BBR 6.621
Tappvatten	BBR 6:623
Återströmning	BBR 6:624
Utformning	BBR 6:625

* Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

¹ Författningen gäller från och med den 1 juli 2025.

² Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FMM:1004276- rev.022 2025-01-23

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10 Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkras som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	SC0679-15
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 8P06302, 5P01669-16B, 5P01669-17E, 5P01667-17F_Rev1 och 5P01669-19B från RISE
Rapport 201800712 och 102000264-113 från Sintef

Kommentarer

landarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-10-20, med giltighetstid t.o.m. 2025-08-17.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-09-27.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric